

Установка предохранителя

Таблица 8

Поз.	Обозначение	Наименование	Масса 1шт., кг
1	5ВЩ.307.001	Колпак предохранителя	0,24
2	8ВЩ.585.150	Переключатель	0,01
3	8ВЩ.160.017-01	Угольник	0,045
4	905400032202300	Предохранитель ПП-А/3 УЗ 220/230 В, ТУ 16-522.070-75	0,4
5	7120060200311	Винт М6х20.48.016 ГОСТ 17473-80	
6	7330060000111	Гайка М6.5.016 ГОСТ 5915-70 (2 шт.)	
-	Комплект (поз. 1...6), установка предохранителя 220/230 В, без упаковки:		
	6ВЩ.211.001-01	Установка предохранителя	0,65
-	Комплект, установка предохранителя 220/230 В, без колпака, винта и гайки поз. 1,5 и 6, и без упаковки:		
	6ВЩ.211.001-02	Установка предохранителя	0,41
Примечание. Предохранитель ПП-А/3 УЗ 380/400 В, ТУ 16-522.070-75, предохранитель ПП-А/3 УЗ 660/690 В, ТУ 16-522.070-75 и др. по исполнениям от 6ВЩ.211.001-03 до -22.			

